



PfB Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster • windows
 Rollläden • shutters
 Türen + Tore • doors
 Fassaden • curtain walling
 Baubeschläge • building hardware

PRÜFZEUGNIS Nr. 13/01-A013-Z1.1

Version 2.de

Erst-Typprüfung (ITT) nach DIN EN 14351-1 : 2010 „Fenster und Türen – Produktnorm, Leistungseigenschaften – Teil 1: Fenster und Außentüren ohne Eigenschaften bezüglich Feuerschutz und/oder Raumdichtheit – Deutsche Fassung EN 14351-1:2010“

Antragsteller	TSM GmbH - Die Marke Tischler Schreiner Kreuzstraße 108 - 110 44137 Dortmund	Alex Schmidt & Company GmbH Visbeker Damm 32 49429 Visbek
Bauart	Einwärts öffnende 1-, 2- und 3-flg. Fenster sowie 1- und 2-flg. Fenstertüren ohne / mit Kippflügel, jeweils eckig, schräg, Rund- oder Segmentbogen, ohne / mit Festverglasung/-en oder nichttransparenten Füllungen im Brüstungsfeld, Oberlicht oder Seitenteil, jeweils als ein- oder mehrteiliges Fenster/-türelement Profilsystem min. IV 56 aus Massivholz, Rohdichte min. 350 g/m ³ Dichtungen, Wetterschutzschielen und Beschläge gemäß System-Handbuch	
Produktbezeichnung	CE-plus Holzfenster IV 56, IV 63, IV 68, IV 78, IV 88, IV 92, IV 110	
Maße	max. Flügelgröße und Anzahl der Verriegelungspunkte gemäß CE-plus System-Handbuch	
Klassifizierung	gemäß Gutachtlicher Stellungnahme Nr. 13/01-A013-G1	
	 EN 1026 Luftdurchlässigkeit	EN 12207 Klasse 4
	 EN 1027 Schlagregendichtheit (1- und 2-flg.) 3-flg. Fenster mit aufgehendem Mittelstück	EN 12208 Klasse 9A Klasse 7A
	 EN 12211 Widerstand gegen Windlast, 1-flg. 2-/3-flg. Fenster / 2-flg. Fenstertüren je nach Größe Sowie Pfosten/Riegel je nach Dimension/Verstärkung bis	EN 12210 Klasse C5 Klasse C5
Gültigkeit	31.03.2025	

Alex Schmidt & Company GmbH - Visbeker Damm 32 - 49429 Visbek -
Tel.: 04445 962225 - Fax: - HHermes@schmidt-visbek.de - www.Home-Schmidt-Visbek.de

Alex Schmidt & Company GmbH - Visbeker Damm 32 - 49429 Visbek -
Tel.: 04445 962225 - Fax: - HHermes@schmidt-visbek.de - www.Home-Schmidt-Visbek.de



M.Eng. Dipl.-Ing.(FH) Andreas Wastlhuber
stellvertretender Prüfstellenleiter



Stephanskirchen
05.03.2013



Dipl.-Ing.(FH) Christoph Geiger
Sachbearbeiter

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG
 AG Traunstein HRA 8871
 Lackermannweg 24, 83071 Stephanskirchen
 pHG PfB Verwaltungs GmbH
 Geschäftsführer: Matthias Demmel, Rüdiger Müller
 AG Traunstein HRB 16490

Telefon +49 (0) 80 36 / 67 49 47 0
 Telefax +49 (0) 80 36 / 67 49 47 28
 www.pfb-rosenheim.de
 info@pfb-rosenheim.de

Sparkasse Rosenheim
 Bankleitzahl 711 500 00
 Kontonummer 500 556 741
 Steuer-Nr.156/172/13009
 USt-IdNr. DE245353602

